

指定管理施設における近々の状況

1 名寄市営南プール

- (1) 8月18日（月） プールの水漏れが発生
(2) 8月19日（火） 株式会社ニサカに確認してもらう。事後、直営にて水中ボンドで応急処置する。
(3) 8月19日（火）～21日（木曜日）までクローズ
(4) 8月22日（金） 再開
(5) 9月22日（月） 名寄警察災害訓練の準備
(6) 10月29日（水） 名寄警察所の災害訓練（予定）
※南小学校の生徒が数名が参加し訓練を体験する予定です。
(7) 10月30日（木） クローズ予定

2 名寄市B&G海洋センター

- (1) 7月15日（火） 障害者用の更衣室設の設置（簡易的なもの）
(2) 10月14日（火） クローズ予定

3 名寄市営テニスコート

- (1) 8月25日（月） オムニコートC・Dコートが劣化により破れているのを管理人から報告を受ける。事後、日本体育施設と調整し、28日に応急処置を完了しました。
(2) 11月10日（月） クローズ予定※気象状況によりクローズが早まる可能性あり

4 名寄市智恵文プール

- (1) 9月3日（水） クローズ（終了）しました。利用人数集計は268人。

5 名寄市営球場

- (1) 9月18日（木） 外野の芝がカラスによって荒らされている状況が発生。
応急的にカラス除け（まいっ鷹）を設置したが、効果見られず。
今後の処置としては、クローズ後に芝種をまいて、その上から砂を入れて補修する予定。
(2) 10月31日（金曜日） クローズ予定

6 名寄市スポーツセンター

- (1) 8月8日（金） トレーニング室天井から雨漏りが発生。当日、大野土建に調査依頼。
• 原因個所の特定ができたので、ビニールシートにて応急処置対応。
• 修繕の見積もりを依頼中。
(2) 8月7日（木） 2F格技室の暖房配管クーラントが漏れている状況を確認
• パッキンの劣化が原因で、交換作業を山崎機工に依頼し9月29日（月）に実施する予定。（税込み198,000円）